


Ablaufschema VdS 2357



Brandstelle

Wohngebäude

Öffentliche Einrichtung, Büro- und sonstigen Verwaltungsgebäuden

Lager, Produktionsstätten von Gewerbe und Industrie

Räumliche Ausdehnung des kontaminierten Bereichs

gering

ausgedehnt

Brandgut und andere beteiligte Stoffe

Geringe Mengen an kunststoffhaltigen Materialien

Große Mengen an kunststoffhaltigen Materialien

Gefahrstoffe
Biologische Arbeitsstoffe

Brandverlauf

Vollbrand mit geringem Schwelanteil	ausgeprägter Schwelbrand
-------------------------------------	--------------------------

Brandverschmutzung

deutlich sichtbar

sehr stark

minimal

GB 0
Sachverständiger nicht erforderlich

GB 1
Sachverständiger fallbezogen empfohlen

GB 2
Sachverständiger dringend empfohlen

GB 3
Sachverständiger erforderlich